



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6115 Fax: 512-6125

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (División de Seguridad y Prevención de Incendios)

Departamentos de Inspecciones Técnicas y Visado de Proyectos

CERTIFICADO DE OCUPACION

Zona Regional: Colón Certificado No 0821
Estación Local: Colón Fecha: 16/12/XVI
Nombre del proyecto: 3 EDIFICIOS QUE FORMAN PARTE DEL CAMPAMENTO GAP
Dirección: PUNTA RINCON - CAMPAMENTO TEMPORAL GAP.
Distrito: DONOSO Corregimiento: COCLE DEL NORTE
Datos de la Propiedad:
Finca _____ Rollo _____ Código _____
Tomo _____ Documento _____
Folio _____ Asiento _____
Propietario: MINERA PANAMA
Constructor: FQM CONSTRUCCION Y DESARROLLO SA.
Uso destinado: DORMITORIOS
Descripción: CONSTRUCCION DE 3 NUEVOS EDIFICIOS TEMPORALES PARA DORMITORIOS, (2) DOS EDIFICIOS DE DOS PLANTAS Y UN EDIFICIO DE 1 PLANTA, COMPRENDE ESTRUCTURAS METALICAS, MONOLITOS FORMANDO CONTENEDORES - PRE-ENSAMBLADOS EN TALLER. CUENTAN CON LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION AUTOS TRABAJOS ELECTRICOS # 0160, TODOS CON FECHA 9/11/XVI, Y S.A.C.I. # 0137 CON FECHA 14/12/XVI, POR LO QUE SE LE CONCEDE EL CERTIFICADO DE OCUPACION A LOS INMUEBLES SEGUN PLANOS APROBADO.

ESTA EDIFICACION CUENTA CON LOS SIGUIENTES SISTEMAS

SISTEMAS	RESPONSABLE DE LA INSTALACION INICIAL
Sistema de detección y anunciación de Incendios (alarma)	<u>CTELECTRONICA</u>
Sistema húmedo contra incendios Combinado (gabinets y/o rociadores)	<u>_____</u>
Sistema de presurización	<u>_____</u>
Sistemas de protección atmosférica	<u>_____</u>
Sistema eléctrico	<u>ING. RODERICK GARCIA</u>
Ascensores	<u>_____</u>
Sistema de conducción de gas	<u>_____</u>
Otros	<u>_____</u>

Inspectores: TENIENTE CARLOS BARKER
SUB TENIENTE LUIS WOOD.

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada





Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepl@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6115 Fax: 512-6125

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios
(División de Seguridad y Prevención de Incendios)

Departamento de Inspecciones Técnicas y Visado de Proyectos

DISPOSICIONES DE Estricto CUMPLIMIENTO

Señores:

Junta de Condominios, Administradores y/o Gerentes de la edificación a ocupar, les informamos que a los sistemas enumerados en este documento se le realizaron pruebas a satisfacción de nuestro despacho y en lo sucesivo es su responsabilidad velar por el buen funcionamiento de los mismos, así como de realizarles las pruebas correspondientes con las empresas y profesionales idóneos en el tiempo que determinen las normas y los fabricantes de cada equipo.

- Los sistemas de alarmas de incendio deben estar funcionando permanentemente y obtener anualmente la certificación correspondiente.
- El sistema húmedo contra incendios y los gabinetes, deben estar funcionando permanentemente y realizarle pruebas certificadas cada 5 años.
- El sistema húmedo contra incendios con rociadores, según NFPA 25.
- Los extintores deben ser revisados y certificados anualmente.
- Los pararrayos deben funcionar permanentemente y certificados según JTIA 677-05.
- El sistema de presurización debe funcionar adecuada y permanentemente, al mismo se le deberán realizar pruebas certificadas anualmente.
- El sistema eléctrico debe estar en buenas condiciones y buen funcionamiento y su buen estado debe certificarse anualmente.
- Los ascensores, escaleras mecánicas y montacargas, deben funcionar perfectamente y se le deben realizar pruebas certificadas a los dispositivos de seguridad anualmente.
- El sistema de conducción de gas debe estar en óptimas condiciones, funcionar perfectamente y al mismo se le deben realizar pruebas de hermeticidad certificadas anualmente.
- Las salidas, escaleras y todos los medios de egreso, deben mantenerse despejadas y libre de obstáculos permanentemente.

ADVERTENCIA: Este certificado deberá permanecer en todo momento en la edificación a la cual corresponda y el incumplimiento de las disposiciones plasmadas en el mismo, será motivo de sanción por parte de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.